




FŐVÁROSI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGATGATÓ



*Eröss Cs.*

ÉRKEZETT 2024 JÚL. 02

*1539-6/2024*

Záradék:

A hirdetés

2024. július 3.  
és 2024. július 9.  
között kifüggesztésre került.  
Üröm, 2024. július 3.



K Ö Z L E M É N Y

**Vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyt kiadó határozat**

**Eljáró hatóság:** Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a  
továbbiakban: FKI-KHO)

**Az ügy tárgya:** Duna Jobbparti Regionális Déli Vízbázis vízellátó rendszer Szentendre és  
Üröm közötti szakasz vezeték kapacitás bővítésének vízjogi létesítési és  
megszüntetési engedélye

**Kérelmező ügyfél:** DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. út 3a  
továbbiakban: Jogosult)

**A döntés száma:** 35100/11178-19/2023. ált.

**A döntés meghozatalának napja:** 2024. február 1. napja

**A közlemény kifüggesztésének ideje:**

**A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja:** kifüggesztést követő 5. napon

**Az ügyintézők neve és elérhetősége:** dr. Eröss Csanád (36-1) 459-2476

**A döntés rendelkező része:**

1./ A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. út 3.; adószáma: 10863877-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21.; a továbbiakban: Tervező) által készített NOXVZ02922 tervszámú terve alapján a 2.1./ pontban ismertetett vízilésítmények megépítésére

**vízjogi létesítési engedélyt**

**Ügyfélfogadás:**

Hétfő 9:00 – 12:00; szerda: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

a 2.2./ pontban ismertetett vízellátási intézkedések megszüntetésére

### **vízjogi megszüntetési engedélyt**

adok.

**2./ Létesül:** Duna Jobbparti Regionális Déli Vízbázis vízellátó rendszer Szentendre Déli vízmű és Üröm regionális medencék közti vezeték kapacitásbővítő fejlesztése érdekében az alábbiak szerint:

#### **2.1./ Vízellátás:**

**Tervezett napi vízigény (RV-1 vezeték):** 13969,5 m<sup>3</sup>/nap

**Tervezett napi vízigény (RV-2 vezeték):** 10904,5 m<sup>3</sup>/nap

#### **RV-1 jelű ivóvízvezeték:**

- 5252,28 fm DN500 GÖV vízvezeték
- 15,18 fm D630 KPE vízvezeték
- 81 fm D711 acél védőcső
- 20 fm DN700 HOBAS védőcső
- 7,5 fm D813 acél védőcső
- 17 fm D914 acél védőcső

#### **Csatlakozások:**

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik a Szentendre 11250 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízműhöz.
- 5+261,30 m szelvényben csatlakozik a Budakalász 047/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízműtelephez.

#### **RV-2 jelű ivóvízvezeték:**

- 2618,41 fm DN500 GÖV vízvezeték
- 13,19 fm D630 KPE vízvezeték
- 61,50 fm D711 acél védőcső
- 9,04 fm D813 acél védőcső

#### **Csatlakozások:**

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik Budakalász 047/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízműtelephez.
- 2+621,5 m szelvényben csatlakozik az Üröm 078/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízműtelephez.

#### **V-1 jelű ivóvízvezeték**

- 50,24 fm D160 KPE vízvezeték

#### **Csatlakozások:**

- 0+000,00 m szelvényben csatlakozik Klisovác utcai szerelvényaknához
- 0+050,24 m szelvényben csatlakozik a tervezett RV-1 jelű vízvezetékhez (3+239,7 m szelvény)

**Vízfolyáskeresztezés:**

- A tervezett RV-1 jelű vízvezeték a 0+635 m szelvényben keresztezi a Szentistvántelevi-árkot
- A tervezett RV-1 jelű vízvezeték a 3+246,1 m szelvényben keresztezi a Majdán-patakot 7,5 fm D813 acél védőcsőben

**Vasútvonal keresztezés:**

- A tervezett RV-1 jelű vízvezeték a 2+775,1 m szelvényben keresztezi a H5. számú Budapest-Szentendre vasútvonalat 11 fm D914 acél védőcsőben

**2.2./Megszüntetésre kerül:**

- 6719 fm DN300 ac. vízvezeték (felhagyás)
- 55 fm D324 acél vízvezeték (felhagyás)
- 226 fm DN300 KPE vízvezeték (felhagyás)

Budakalászon a Téglási András utca és a Szentendrei út-József Attila úti körforgalom közötti szakasz megmarad, illetve bélelésre kerül. (332,7 fm NA300 ac és 27,6 fm D324 acél vezeték bélelés, 88,6 fm DN300 KPE megmarad.)

**2.3./ Vízügyi objektumazonosító szám:**

VOR	Objektumnév	Objektumtípus
AKR902	Duna jobbparti vízszállító mű	Vízszállító mű

**3.1./ E vízjogi létesítési engedély 2026. január 31. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

**3.2./ E vízjogi megszüntetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos.** Hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a hatályát a vízügyi hatóság egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbította, vagy a vízilétesítmény megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

**4./ Előírások:**

1. **Közcélú vízilétesítmény kizárólag az állam, vagy a települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre át kell ruházza, melyről a felek szerződést kötnek.**
2. A kivitelezés végéig Engedélyesnek érvényes vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie.
3. A kivitelezést a meglévő gerincvezetékétől kiindulva kell kezdeni.

4. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
5. Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
6. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
7. A tevékenység nem okozhatja a *földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékek túllépését.
8. A vezetékekkel és csatornákkal párhuzamos és keresztező vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell.
9. Abban az esetben, ha az építés során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb.) üzemeltetőjének/kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. Határidő: az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.
10. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. Határidő: az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.
11. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.
12. A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.
13. A vízellátási létesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
14. A vízellátó rendszer beüzemelése előtt el kell készíteni a vezetékszakasz nyomáspróbáját. Nem megfelelőség esetén a hibák pontos helyét meg kell határozni, a hibák kijavítását követően a nyomáspróbát meg kell ismételni.
15. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez az Engedélyes üzemeltetői nyilatkozatát csatolni kell.
16. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell a nyomáspróbáról készült jegyzőkönyvet, üzemeltetési szabályzatot valamint a megvalósulási tervdokumentációt.
17. Az üzemeltetői és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
18. Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőövezetén és védőidomában csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
19. A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló rendelet előírásait. Hidrogeológiai védőövezetben tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
  - a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,

- a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
  - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
20. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
21. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
22. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
23. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló rendeletben, valamint *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló rendeletben foglalt mellékletek csatolásával az elkészült vízellátási műhelyekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.
24. Amennyiben jelen vízjogi létesítési engedély alapján tárgyi vízellátási műhelyek nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.

**4.1./ A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/52376-3/2023 számú szakhatósági állásfoglalása:**

*„Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) tárgyi ügyben, fenti hivatkozási számon küldött szakhatósági megkeresése, a csatolt engedélyezési dokumentáció, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.*

*A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.; KÜJ: 100299027, a továbbiakban: Kérelmező) részére a Duna Jobbparti Regionális Vízbázis vízellátó rendszer Szentendre és Üröm közötti vezeték kapacitás bővítéséhez, a vízjogi létesítési engedélyének kiadásához*

**hozzájárulok,**

az alábbi kikötésekkel:

1. *A tervezett beruházás nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat és élőhelytípusokat.*
2. *A tervezett munkálatok során a Majdán-patakba szennyeződés nem kerülhet.*
3. *A tervezett beruházás nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a Majdán-patak élővilágát és a Majdán-patak menti természetközeli élőhelyeket.*
4. *A beruházás során esetlegesen szükségessé váló fa- és cserjékivágást lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. - március 31. között) szabad végezni.*
5. *Az építés során kitermelt földet bolygatott területen kell elhelyezni, természetszerű területek földdeponálásra nem vehető igénybe.*
6. *Az építés során ideiglenesen nyitott gödrökbe és árkokba bekerült (csapdázódott) védett fajok egyedeit naponta, valamint betemetés előtt ki kell menteni, és megfelelő helyen*

szabadon kell engedni.

7. A visszatöltésre nem kerülő földet és törmelékét a területről folyamatosan el kell szállítani, gondoskodni kell a keletkezett hulladék kezeléséről.

8. A kivitelezés alatt vagy az után, az üzemeltetés során az esetlegesen megjelenő inváziós növényfajok (kanadai aranyvessző, bálványfa, japán keserűfű, akác, nyugati ostorfa, zöld juhar) visszaszorításáról gondoskodni kell.

9. A vízépitési tevékenység befejeztével a tereprendezéssel érintett zöldfelületeket a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani.

10. A földmunkák által nem érintett területeken az őshonos, természetközeli növényzetet kímélni kell.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.

#### **A Budapest Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF/02287-2/2023 számú szakhatósági állásfoglalása:**

„Tárgyi ügyre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásához a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) - közegészségügyi szempontból - az alábbi kikötésekkel

#### **h o z z á j á r u l :**

- Az ivóvíz hálózat kiépítése során kizárólag olyan vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák alkalmazhatóak, vagy építhetőek be, amelyek - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban szerepelnek.
- A létesítmény kialakítása során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- Az építkezés folyamán esetlegesen megsérült ivóvízvezeték csak megfelelő minőségű vízvizsgálati eredmény megléte után, annak ismeretében vehető újra használatba. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

#### **A Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály PE/TV/0-1909-3/2023 számú szakhatósági állásfoglalása:**

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, 2023. november 13. napján Hatóságomhoz érkezett, a Duna Jobb-parti Regionális Déli Vízbázis Vízellátó rendszer gyűjtővezeték kapacitásbővítésének vízjogi létesítési engedélyezés ügyével kapcsolatban az alábbi

#### **TALAJVEDELMI SZAKHATOSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS-T**

adom.

A Duna Jobb-parti Regionális Déli Vízbázis Vízellátó rendszer gyűjtővezeték vízjogi létesítési engedélyezéséhez a beruházás során érintett termőföld terület vonatkozásában az alábbi

*feltételekkel járulok hozzá:*

*Az eljárás érinti a Tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás érinti az alábbi szántó, legelő művelési ágban nyilvántartott ingatlanokat.*

*Budakalász 0112/15 legelő, Budakalász 0112/19 legelő, Budakalász 0112/17 legelő, Budakalász 040/10 szántó, Budakalász 040/9 szántó, Budakalász 047/20 szántó, Pomáz 051/10 szántó, Pomáz 051/szántó, Pomáz 051/12 szántó, Pomáz 051/14 szántó, Pomáz 051/15 szántó, Pomáz 051/16 szántó, Pomáz051/17 szántó, Pomáz 051/6 szántó, Pomáz 051/9 szántó, Pomáz 053/12 szántó, Pomáz 053/7 szántó, Pomáz 053/8 szántó, Üröm 068 szántó, Üröm 064/28 szántó, Üröm 064/29 szántó, Üröm 064/30 szántó, Üröm 064/31 szántó, Üröm 064/32 szántó, Üröm 064/33 szántó, Üröm 064/34 szántó, Üröm 064/35 szántó, Üröm 064/36 szántó, Üröm 064/37 szántó, Üröm 064/47 szántó, Üröm 064/48 szántó, Üröm 064/49 szántó, Üröm 064/50 szántó, Üröm 067/1 szántó, Üröm 067/2 szántó, Üröm 067/3 szántó, Üröm 088/3 szántó, Üröm 093/1 szántó, legelő, Üröm 094/13 legelő, Üröm 094/14 szántó, legelő, Üröm 097/1 szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlanokat.*

*– A beruházást megelőző földmunkák során a talaj felső, humuszos termőrétegét az altalajtól elkülönítetten kell letermelni és felhasználásig az építési sáv mentén, helyben deponálni.*

*– A munkálatok befejezését követően az eredeti talajrétegezettséget kell visszaállítani, humuszos talajanyag elszállítása a területről tilos.*

*– Amennyiben a beruházás megvalósítása során a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14. § (1) bekezdésének bármely pontjában leírtak bekövetkezésével számolni kell, a beruházás megkezdése előtt időleges más célú hasznosítás engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. A földhivatali eljárásban 500 fm vagy 400 m<sup>2</sup>-nél nagyobb termőföld igénybevétel esetén Osztályunk talajvédelmi szakkérdés tekintetében a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.5. pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahhasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján nyilatkozik.*

**A Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály PE/EPO/2672-2/2023 számú szakhatósági állásfoglalása:**

*„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO) Hatóságomhoz érkezett megkeresésére a tárgybeli vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyezési eljárás során feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötésekkel adom meg:*

- 1. A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni!*
- 2. A régészeti szakfeladatok elvégzését a Beruházónak a területileg illetékes, feltárássra jogosult Ferenczy Múzeumi Centrumtól (2000 Szentendre, Fő tér 2-5., [meqfigyvel@muzeumicentrum.hu](mailto:meqfigyvel@muzeumicentrum.hu), [www.femuz.hu/regeszet/](http://www.femuz.hu/regeszet/)) kell megrendelnie.*
- 3. A régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt a szakfeladatot ellátó intézmény útján legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni elektronikus úton Hatóságomnak, elvégzését pedig jegyzőkönyvben kell rögzíteni.*
- 4. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését Hatóságomnak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. sz. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni.*

5. *A szakfelügyeletről szóló, fényképes dokumentációval ellátott jegyzőkönyvet Hatóságomnak és az engedélyező hatóságnak is meg kell küldeni. A szakhatóság állásfoglalása ellen jogorvoslattal csak az ügy érdemében hozott határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel lehet élni.*”

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben pénzbírság kiszabásának van helye.

Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az FKI-KHO Engedélyest vizsgálódási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 1 080 000 Ft, melyet Engedélyes 2023. szeptember 27. napján megfizetett. Mivel a FKI-KHO a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt túllépte, intézkedem az igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeg Engedélyes részére történtő megfizetéséről.

Megállapítom továbbá, hogy a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

*A magyar építészettről* szóló 2023 évi C. törvény (a továbbiakban Métv.) 196. § (1) bekezdése, valamint az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/33121/hirdetmenyek-vizugy-vizvedelem>) közzéteszem.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetés gyakorlásához kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz



elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A közigazgatási perben a jogi képviselőt kötelező. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

**A döntés indokolásának kivonata:**

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező elektronikus úton benyújtott kérelmében vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadását kérte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályától (a továbbiakban: FKI-KHO).

A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazta a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

1. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
2. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
3. Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály

A szakhatóságok döntéseikben hozzájárultak az engedély kiadásához.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmény megvalósítása megfelel a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak.

A vízelétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a *bírósági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontjában meghatározott mértékű végrehajtási pénzbírság kiszabásának van helye, melynek legmagasabb összege **ötszáz ezer forint**.

A végrehajtási pénzbírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A hatóság a határozatot a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében közhírré teszi a hivatalában, és a honlapján (<https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/33121/hirdetmenyek-vizugy-vizvedelem>).

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

**Jogorvoslat:**

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki, mely szerint nincs helye fellebbezésnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a Kp. 39. § (1) bekezdése és az Métv. 199. § (3) bekezdése határozza meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1), (2) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg.

**Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:**

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján (<https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/33121/hirdetmenyek-vizugy-vizvedelem>) **közzéteszi, valamint megkeresi**

**Szentendre Város Önkormányzatának  
Pomáz Város Önkormányzatának  
Budakalász Város Önkormányzatának  
Üröm Község Önkormányzatának**

**jegyzőjét**, hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.)

Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Lipták Attila t. dandártábornok  
igazgató**

Terjedelem: 10 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: 1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat  
2. Szentendre Város Önkormányzat  
3. Pomáz Város Önkormányzat  
4. Budakalász Város Önkormányzat  
5. Üröm Község Önkormányzat

biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül

---

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: [fki.hatosag@katved.gov.hu](mailto:fki.hatosag@katved.gov.hu)

KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35100/11178-22/2023.ált.